

質問及び回答（出水市病院事業院内保育プレハブ施設賃貸借）

番号	該当資料名	頁	質問内容	回答
1	仕様書	別紙配置図	弊社では仮囲いを別紙図面の通り予定しておりますが、その範囲を使用させて頂くことは可能でしょうか。	概ね了承しますが、詳細については、最優秀提案者との協議とします。
2	仕様書	P2.8（1）	軒天は不燃材とありますが、鉄板のため表しでも良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	仕様書	P3.（2）ア（イ）	外壁はプレハブメーカー仕様として良いでしょうか。	仕様書記載のとおりです。
4	仕様書	P3.（2）ケ	調理室のキッチンには IH かガスかご教示ください。	イニシャルコスト及びランニングコスト等を考慮した最適な御提案をお願いします。詳細については、最優秀提案者との協議とします。
5	仕様書	P4.8（5）コ	テレビ公聴設備一式とありますが、本施設での使用を想定されている設備機器がございましたらご教示ください。	保育室2室、病児室2室及び事務室の合計5室に地上デジタルテレビの接続口を設けることとします。

6	プラン 図		保育児童用トイレ、病児用トイレに沐浴槽がありますが何歳児用でしょうか。	0～5歳まで使用できる物を考えております。(給排水設備及び排水パン設置を含む。) 詳細については最優秀提案者との協議とします。
7	プラン 図		0-1歳児、2-5歳児保育室の掃出し窓にステップ、庇は必要でしょうか。	安全で最適な育児環境の御提案をお願いします。
8	プラン 図		本施設の定員及び0～1歳児、2～5歳児の人数内訳をご教示ください。	概ね職員4人、児童19人を想定しています。人数内訳ではなく、部屋面積を0～1歳児室は1.65㎡/人、2～5歳児室は1.98㎡/人で考えています。