

質問及び回答（出水市病院事業発熱外来プレハブ施設賃貸借）

番号	該当 資料名	頁	質問内容	回答
1	実施 要領	P6. 11(1) イ	会社概要は任意様式とありますが、弊社が発行している会社概要パンフレットでの提出でも宜しいでしょうか。	仕様書で要求している内容を満たしていればパンフレットでも良い。
2	実施 要領	P6. 11(2) イ	正本 1 部、副本 8 部とありますが、正本・副本ともに企業名は表記しても宜しいでしょうか。	副本については、事業者が特定でないよう、未表記（又はマスキング）とします。
3	仕様書	別紙配置図	設置場所が駐車場内となります が、工事期間中の仮囲いの範囲について、可能な範囲をご教授下さい。弊社では別紙図面の通り予定しておりますが、その範囲を使用しても宜しいでしょうか。	詳細については、最優秀提案者との協議とします。なお、貴社様の案については、身体障害者用の駐車場が利用できないため、望ましくないと考えます。
4	仕様書	別紙配置図	電気の引き込み場所、ルートをご教授下さい。	プレハブ西側（南館側）からの引き込みとなります。 詳細については、最優秀提案者との協議とします。
5	仕様書	別紙配置図	給水の引き込み及び排水の接続先をご教授下さい。	プレハブ西側（南館側）からの引き込みとなります。 詳細については、最優秀提案者との協議とします。

6	仕様書	P3.8(2) シ,ス	壁及び水平プレースについて記載がありますが、ラーメン構造のユニットプレハブとして良いでしょうか。	仕様書 P3.8(2)シ、スについては、「プレースを使用する場合は、」と解釈ください。
7	仕様書	P3.8(2)タ	待合室 C の排気は高性能フィルターを設けることとありますが、どの程度の性能を想定されていますでしょうか。	JISZ8122(定格風量時の $0.3 \mu\text{m}$ 粒子の捕集効率 99.97%以上、初期圧力損失 245Pa 以下) 以上とします。
8	仕様書	P4.8(4)	構造条件確認のため、敷地内地盤調査資料は提供頂けるでしょうか。	可能な限り貸与します。
9	仕様書	P4.8(5)イ	構造検討書とは、仕様書 P4.8(4) の構造条件を明記した構造概要書で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	仕様書	P4.8(5)カ	作業に必要な事務所、便所は弊社にて準備致しますが、設置場所に建物裏側の職員駐車場等を使用させて頂くことは可能でしょうか。	基本的には可能としますが、詳細については、最優秀提案者との協議とします。
11	仕様書	P4.8(5)キ	騒音・振動等には十分注意して施工しますが、工事を控えた方が良い曜日や時間帯があればご教授下さい。	平日の騒音・振動作業等は外来診療時間外の午後からが望ましい。 その他、特殊な作業については隨時協議とします。

1 2	仕様書	P4. 8(5) ク	緊急車両の通行ルートをご教授下さい。	正面入口から西側に入り、南館救急外来までです。
1 3	仕様書	P4. 8(5) コ	プレハブ施設に最低限必要と考えられる設備として、テレビ公聴設備一式とありますが、貴院が使用を想定されている設備機器をご教示下さい。	各待合室3室に地上デジタルテレビ配線の接続口を設けることとします。
1 4	仕様書	P4. 8(5) コ	消火設備は、消防法上必要なものは設置いたしますが、自動火災報知設備について本館との接続は必要でしょうか。	本館への接続は不要と考えています。ただし、最優秀提案者は必要な確認措置を行うこととします。
1 5	仕様書	P4. 9(2) イ	建築確認申請提出にあたり、既存の配置図データ及び直近の確認申請図書は貸して頂けるでしょうか。	最優秀提案者に対して可能な限り貸与します。
1 6	その他		建物雨水排水は、堅桶までとし、敷地内側溝までの接続は別途と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。